



# Barrierefreie Türen und Türelemente

Türen	
lichte Breite	≥ 90 cm
lichte Höhe	≥ 205 cm (über OFF – Oberfläche Fertigfußboden)
Leibung Tiefe	≥ 26 cm
Drücker, Griff (Abstand zur Bau-, Ausrüstungs- und Ausstattungsteilen	≥ 50 cm
Zugeordnete Beschilderung	120 -140 cm

## Türelemente

Manuell bedienbare Türen	
Drücker bei manuell bedienbaren Türen	Höhe Drehachse (Mitte Drückermaß) über OFF (Oberfläche Fertigfußboden) = 85 cm  -> Das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen beträgt grundsätzlich 85 cm über OFF. In begründeten Einzelfällen sind andere Maße in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm vertretbar
Griff waagerecht bei manuell bedienbaren Türen	85 cm Höhe über OFF (Oberfläche Fertigfußboden)
Griff waagerecht bei manuell bedienbaren Türen	85 cm Greifhöhe über OFF (Oberfläche Fertigfußboden)

## Automatische Türsysteme

Taster	85 cm
Taster Drehflügeltür / Schiebetür bei seitlicher Anfahrt	Abstand zur Hauptschließkante ≥ 50 cm
Taster Drehflügeltür Bei frontaler Anfahrt	Abstand zur Öffnungsrichtung ≥ 250 cm
Taster Drehflügeltür bei frontaler Anfahrt	Abstand zur Schließrichtung ≥ 150 cm
Taster Schiebertür bei frontaler Anfahrt	Abstand beidseitig ≥ 150 cm

nach DIN 18040-1, Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen