



Prüfpflichtige Einrichtungen – Fristen

| Welche Einrichtungen müssen regelmäßig geprüft werden? | Wann muss geprüft werden? | Was ist die Rechtsgrundlage? | Wer darf prüfen? |
|--|---|---|---|
| Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel | Empfehlung: alle 4 Jahre (bei normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen) | Tabelle 1 A Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV Vorschrift 3 §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebssicherheitsverordnung | „Befähigte Person“ Anforderungen gem. TRBS 1203 Teil 3 (Nachweis im Prüfbuch erforderlich) |
| Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | Empfehlung: jährlich, bei häufiger Nutzung alle 6 Monate | Tabelle 1 B Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV Vorschrift 3 §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebssicherheitsverordnung | „Befähigte Person“ Anforderungen gem. TRBS 1203 (Prüfnachweise erforderlich, Prüfplaketten empfohlen) Ggf. unterwiesene Personen entsprechend den Vorgaben der Informationsschrift: Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, DGUV Information 203-049 |
| Feuerlöscher | Regelmäßig, mind. alle 2 Jahre | ASR 2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ DIN 14406 „Feuerlöscher“ DIN EN 3 „Feuerlöscher“ | „Sachkundiger“ (Prüfplaketten erforderlich) |
| Tafelsysteme | Empfehlung: jährlich | Sichere Schultafeln, DGUV Information 202-021 | „Sachkundige“ |

test